



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LEGNICY
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica,
Sekretariat 76 72 45 310, Fax 76 72 45 311, e-mail: psse.legnica@sanepid.gov.pl
REGON: 390490660 NIP: 691-180-09-49



AB 636



ODDZIAŁ
LABORATORYJNY
Akredytacja AB 636
obejmując:

Badania chemiczne wody

Badania właściwości
fizycznych wody

Badania mikrobiologiczne
wody, żywności, próbek
środowiskowych z obszaru
produkcji żywności i obrotu
żywnością

Badania mikrobiologiczne
wymazu z kału, szczepów
bakteryjnych

Badania biologicznych
wskaźników skuteczności
procesu sterylizacji

SEKCJA
PRÓBOBIORCÓW
I ORZECZNICTWA

Akredytacja AB 636
obejmując:

Pobieranie próbek wody
do spożycia do badań:
mikrobiologicznych,
chemicznych i właściwości
fizycznych.

Pobieranie próbek wody do
badań mikrobiologicznych

Badania chemiczne
i właściwości fizycznych
wody wykonywane
w miejscu pobrania próbki
(temperatura, stężenie
chloru wolnego,
całkowitego)

Legnica, dnia 20 września 2024 r.

HK.9020.41.7.5.2024.MW

Wójt Gminy Krotoszyce
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy, działając na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań Nr 370/S/SBM-w/24 z dnia 20 września 2024 r. oraz Nr 170/S/SBCh-w/24 z dnia 18 września 2024 r., próbki wody, pobranej w dniu 17 września 2024 r. w punkcie poboru: Krotoszyce, ul. Piastowska 46 (Urząd Gminy w Krotoszycach, toaleta dla personelu na parterze – kran przy umywalce),

stwierdza

że jakość wody w w/w punkcie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W związku z powyższym, woda z wodociągu sieciowego w Krotoszycach nadaje się do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia naczyń, a także do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Legnicy
mgr inż. Renata Lech
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Krotoszyce – e-PUAP
2. a/a HK MW